



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv SZMK-IV víziközmű rendszerre 2020-2034

Ellátásért felelősök megnevezése: Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2019. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZMK-IV

A víziközmű-rendszer részei: Szentmártonkáta vízmű, Szentmártonkáta ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Szentmártonkáta vízmű:

A vízmű 1966-ban létesült. A vízellátást 4 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű kapacitása 450 m³/d. Alkalmazott technológia: fertőtlenítés (szükség esetén).

4 db mélyfúrású kút

1 db 300 m³-es térszíni tározó

1 db 200 m³-es víztorony

A vízmű berendezései megfelelő, karbantartott állapotban vannak.

Szentmártonkáta ivóvízhálózat:

A vízelosztó hálózat 1980-ban létesült azbesztcement csőanyagból, melyet 1992-ben bővítettek KM-PVC vezeték fektetésével.

2589 fm D90 KM-PVC gerincvezeték

24416 fm NA100 ac gerincvezeték

3100 fm NA150 ac gerincvezeték

1573 fm NA200 ac gerincvezeték

539 fm NA300 ac gerincvezeték

9600 fm NA25 KM-PVC bekötővezeték

Az ivóvízhálózat megfelelő műszaki állapotban van.

