



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat
Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.
Tel./fax: 29-462-101,
email: polgarmester@szenmartonkata.hu
honlap: www.szenmartonkata.hu

18.

Ügyintéző: Némethné Povázson Éva

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága

HELYBEN

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha Iskola utca 14. szám alatti épületében üzemelő tűzjelző rendszer elavult, felújítása szükségessé vált. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján számos téves tűzjelzés érkezett hozzájuk. A tűzjelző rendszer cseréje sürgős, mivel a téves kiszállások miatt 50.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő bírságot szabhatnak ki a hatóságok. Mellékelten csatoljuk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság emlékeztetőjét.

A tűzjelző rendszer átépítésére három árajánlatot kértünk be az alábbi vállalkozóktól, melyet mellékelteként csatolunk:

- DAN Személy- és Vagyonvédelmi Kft.
- Bedő Mihály egyéni vállalkozó
- DOPELA KFT.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek be, a vállalási díj kifizetése a 2020. évi költségvetést terheli.

Kérem szíveskedjenek meghozni a döntésüket, a döntés meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges.

Szentmártonkátai, 2019. november 21.


Dr. Boér Imre Hunor
polgármester

... /2019. (XI.26.) sz. PTKB. Határozati javaslat

Szentmártonkátai Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
1./ megtárgyalta a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha Iskola utcai épületében lévő tűzjelző rendszer felújítására beérkezett ajánlatokat és az alábbi javaslatot hozza....
Javasolja a felújítás költségét a 2020. évi költségvetésbe betervezni.
2./ Felkéri a bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bartucz Zoltán
bizottság elnöke

... /2019. (XI.28.) sz. ÖKT. Határozati javaslat

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ megtárgyalta a Szentmártonkáta Aprajafalva Óvoda és Konyha Iskola utcai épületében lévő tűzjelző rendszer felújítására beérkezett ajánlatokat és az alábbi döntést hozza....


A felújítás költségét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.

2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Boér Imre Hunor
polgármester

Jogilag ellenjegyzem:



Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

BEDŐ & BEDŐ biztonságtechnikai vállalkozás



Elektronikus betörésvédelem,
biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése.
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 4 tel: 06-30/ 9671-870

Szentmártonkátá Iskola u. 14.
Apraja falva óvoda

Tűzjelző rendszer átépítés

Árajánlat

Az előzetett egyeztetések alapján a következő részegységek beépítésével, a katasztrófa védelem irány mutatója szerint végezhető el az épület tűzjelző rendszer átépítése.

Szám	Típus	Megnevezés	Menny.
1	DF6100	Tűzjelző központ 1 hurokkal	1
2	12V7Ah	Akkumulátor	2
3	MARDF6	Relémodul átjelzéshez	1
4	MAP820	Optikai füstérzékelő izolátorral	35
5	MAH830	Hősebesség érzékelő izolátorral	5
6	MAB800	Érzékelő aljzat	40
7	MBG813	Kézi jelzésadó védőfedéllel	5
8	Everlux	Utánvilágító tábla kézi jelzésadóhoz	6
9	MWS424/SB	Beltéri hangjelző	13
10	JBY(St)Y2x0,8	Tűzjelző hurok kábel	700
11	JBH(St)H2x1,0	Tűzálló kábel	300
12	MCS2	Védőcsatorna	300
13	Apolo	Klipsz + dübel funkciómegtartó kábelezéshez	600
14		Szerelési anyagok, járulékos költségek	1
15		Mérnöki üzembe helyezés	1
16		Tervezés, engedélyeztetés	1

anyag: 1.692.920,-
munkadíj: 654.400,-

nettó össz. költség : 2.347320,-
bruttó: 2.981.096,- Ft

Tápiószőlős, 2019. november 20.

Bedő Mihály

Minősített Biztoság Technikai Szerelő

BEDŐ MIHÁLY
egyéni vállalkozó
Tápiószőlős, Kossuth út 4.
Adószám: 50605112-2-33
Nyilvánt. sz.: 2762098



DAN Személy-és Vagyonvédelmi Kft.

Cím: 2760 Nagykáta, Káthay Mihály u. 6.

Tel.: 29/441-011

Fax.: 29/441-011

Mobil: 06-30-9-257-256

06-30-9-458-067

Aprajafalva Napközi Óvoda
Szentmártonkáta, Iskola u.14.

Költségvetés az épület tűzjelző rendszerének korszerűsítésére

I. A kiépítés tételei

Tűzjelző rendszer elemeinek felszerelése, tűzjelző központ, felszerelve, bekötve, programozással, PROTEC Algo-Tec 6302 típusú, 1db címzőhurkos intelligens tűzjelző központ, max.191 egység / hurok.	1 db
Tűzjelző rendszer elemeinek beépítése, pontszerű füstérzékelő felszerelése, bekötése, próbával, Protec Fire Detection PLC UK, 6000/T címezhető érzékelő, aljzattal.	40 db
Tűzjelző rendszer elemeinek beépítése, kézi jelzésadó felszerelése, bekötése, próbával, Protec Fire Detection PLC UK, 6000/MCP címezhető kézi jelzésadó, szerelődobozzal, nyomólappal, beépített kétoldali izolátorral.	15 db
Tűzjelző rendszer elemeinek beépítése, vezérlő modul felszerelése, bekötése, próbával, Protec Fire Detection PLC UK, 6000/MICCO vezérlő modul, kapcsoló relével, dobozzal.	1 db
Tűzjelző rendszer elemeinek beépítése, tűzjelző kábel JBY 2x1	500 m
Tűzjelző rendszer elemeinek beépítése, tűzálló kábel EUROSAFE 2x1 rögzítő klipsszel	200 m

Tűzjelző rendszer elemeinek beépítése, beltéri hangjelzők felszerelése, beállítása, System-Sensor, EMA-24FRSSR beltéri hang és fényjelző beltéri hangjelző, dobozzal.	13 db
Tűzjelző rendszer elemeinek beépítése, beltéri hangjelzők felszerelése, beállítása, System-Sensor, EMA-24RS2R beltéri fényjelző, dobozzal.	1 db
Telefonos (vezetékes) kommunikátor elhelyezése, bekötése, beüzemelése, próbával. PC-585 OKF, Gyártó: DCS Hungaria Kft.	1 db
Vezeték nélküli GPRS, GSM és PSTN kommunikátor elhelyezése, bekötése, beüzemelése, próbával. PROCOM	1 db
Tűzjelző rendszer kiegészítő elemeinek felszerelése, 12V, 18Ah akkumulátor.	2 db
Tűzjelző rendszer megvalósulási tervdokumentáció készítés, beépített berendezések ismertetése, oktatása, tervezése.	1 db
Tűzjelző rendszer kiegészítő elemeinek felszerelése, Utánvilágító piktogramos jelzőtábla, kézi jelzésadókhöz, tűzjelző központhoz.	16 db
Tűzjelző rendszer kiegészítő elemeinek felszerelése, Egyéb kiegészítő szerelési anyagok ("Tűzjelző" felirat, jelzések, stb.) meglévő rendszer felszerelése.	1 kt

kiépítési költség: 3.254.800,-+Áfa

bruttó: 4.133.596,-

2 A beüzemelt rendszer 24 ó távfelügyeleti szolgáltatással működik a DAN KFT. és a TFK felügyelete felé GPRS átjelzön keresztül.

Nagykátá, 2019. november 21.



Horváth László DAN Kft

DAN
 SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI Kft
 2760 Nagykátá, Káthy M. u. 6.
 Adószám: 10809068-2-13
 65200067-10006074

DOPELA KFT

Nagykátai Viola u. 2.

Váczai Péter ig. vaczi.peter@me.com

Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda

Iskola u. 14.

Árajánlat

Tűzjelző rendszer kiépítésére

Tisztelet megkeresésére a következő áron tudjuk a tervezett, engedélyezett, felszerelt rendszert kiépíteni.

Típus	Megnevezés	Menny.	Egység
AM2000	Intelligens tűzjelző központ 1		
	hurok	1	db
B504IEFT	IZOLÁTOROS ALJZAT	5	db
2151EM	Intelligens füstérzékelő	35	db
5251REM	Intelligens hősebesség érzékelő	5	db
B501	Érzékelő aljzat	40	db
MCP5AR01-I	Intelligens kézi jelzésadó	5	db
EMA1224BR	Hagyományos hangjelző	13	db
ESBR	HANGJELZŐ ALJZAT	13	db
M221E	Vezérlő modul	1	db
TÁP	Tápegység	1	db
TÁP BENT24	Tápegység	1	db
A1224	Akkumulátor 18Ah 12V	2	db
A1212	Akkumulátor 17Ah 12V	1	db
TELL	Átjelző eszköz tűzoltóságokhoz	1	db
	Egyéb szerelési anyag	1	kl
JBY 2x1	Tűzjelzőkábel	600	m
Eurosafe 2x1.0	Tűzálló kábel	300	m
PS200	MŰANYAG FEDŐLAP	1	db
HKJ	hálózat kimaradást jelző modul	1	db
relé	24V relé	1	db

anyag: 2.555.280,- +Áfa

munkadíj: 988.700,- +Áfa

összesítve: 3.543.980,-+áfa

bruttó : 4.500.855,- Ft

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Nagykátá. 2019-11.21

DOPELA KFT.
2760 Nagykátá, Viola u. 2.
Adószám: 14849949-2-13
Bsz: 10400566-50515551-56561013
EUR: HU72-104005665051555156561020



Váci Péter



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
CEGLÉD KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám: 36320/ 1868 /2019.ált.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. 08. 28. napon a Pes

t Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2700 Cegléd, Széchényi utca 24-26. szám alatti hivatalos helyiségében.

Tárgy: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c) tulajdonában lévő 2254 Szentmártonkáta, Iskola utca 14. szám alatti Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda (Továbbiakban: Óvoda) épületében üzemelő tűzjelző rendszer felújítása ügyében, 2019. 08. 28. napon megtartott előzetes egyeztetés tűzvédelmi szempontból.

Jelen vannak Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség **részéről:**

Név: Barta Béla tű. szds.	Név: Vighné Herczeg Zsanett tű. fhdgy. (emlékeztetőt készítő)
Beosztás: mb. hatósági osztályvezető	Beosztás: kiemelt főelőadó
E-mail cím: cegléd.hatosag@katved.gov.hu	E-mail cím: cegléd.hatosag@katved.gov.hu
Telefonszám: 06 53 505 030	Telefonszám: 06 53 505 030

Jelen vannak az ügyfél részéről:

Szervezet: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata

Név: Bedő Mihály

Szül. hely, idő: Nagykáta, 1970. 08. 30.

Anyja neve: Kmetyó Mária

Lakcím: 2769 Tápiószőlős, Berkenye utca 21.

Eljárásjogi helyzet: ügyfél képviseletében eljáró személy/meghatalmazott

E-mail cím: bedomisi@gmail.com


Telefonszám: 06 30 9671 870

Az ügyfél képviseletében eljáró személyek meghatalmazása 1. mellékleteként csatolva.

Beruházással kapcsolatos információk:

Beruházó neve, székhelye: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c)


.....
Vighné Herczeg Zsanett tű. fhdgy.


.....
Barta Béla tű. szds.


.....
Bedő Mihály

Az egyvezetésen az alábbiak hangzottak el:

Tárgyi Óvoda épületében, jelenleg jogszabály által előírt, tűzvédelmi hatóság által engedélyezett tűzjelző berendezés üzemel.

Az ügyfél képviselőjében eljáró személy tájékoztatta hatóságomat arról, hogy a meglévő rendszer által, a rendszer elavultsága miatt okozott számos téves tűzjelzés miatt, a meglévő régi analóg rendszert teljes körűen felújítani kívánják.

A tűzjelző központ cseréjét, valamennyi rendszerelem (érzékelők, kézi jelzésadók és hangjelzők) cseréjét és a nyomvonalak változásai miatt, új kábelrendszer kiépítését tervezik.

Az ügyfél képviselőjében eljáró személy kérdése a következő:

Az építető a költséghatékonyságot tartja szem előtt a meglévő rendszer cseréje vonatkozásában, így felmerült kérdésként, hogy az új rendszer analóg vagy intelligens (címezhető) legyen?

A tűzvédelmi hatóság képviselőinek álláspontja az előadottakkal kapcsolatban:

A tűzjelző rendszer cseréje során, annak engedélyezése időpontjában hatályos tűzvédelmi jogszabályokat kell betartani.

A tűzjelző rendszerbe kizárólag olyan rendszerelemek építhetők be, amelyek tűzvédelmi megfelelőségét az I. fokú tűzvédelmi hatóságnál igazolták (érvényes, arra feljogosított szervezet által kiállított igazolásokkal, teljesítmény nyilatkozatokkal).

Jelenleg teljeskörű, minden rendszerelemre kiterjedő cseréről van szó, a tűzvédelmi hatóság javasolja az új intelligens, címezhető rendszer kiépítését és működtetését, mivel a jelenlegi rendszer is analóg, így hasonló rendszer kiépítése nem javítja az Óvoda tűzvédelmi helyzetét.

A rendszer cseréjét, létesítését és használatbavételét az I. fokú tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell.

Az emlékeztető az elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után a benne foglaltak hitelül aláírtuk.

Jelen emlékeztető 2 db számozott oldalt tartalmaz.

.....
Vighné Herczeg Zsanett tű. fhdgy.

.....
Barta Béla tű. szds.

.....
Bédo Mihály

Cím: 2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.
Telefon: +36(53) 505-030 Fax: +36(53) 505-030
E-mail: cegléd.hatosag@katved.gov.hu

- 2 -

Égy példányt a mai napon átvettük.

.....
2019.08.28.